

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU  
 ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

 Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla : SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
 Adresa : Volgogradská 88, 080 01Prešov  
 IČO : 31718523

Rok	Označenie rozvodu tepla		Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
				MWh	MWh	%	
2016	86110001	Centrálne kotolňa	horúca voda	70 313	64 791	92,1	$\eta$ – primár. rozvodu
	86140001	CK Sekčov	teplá voda	68 652	67 004	97,6	$\eta$ – primár. rozvodu
	86160001	CK Šváby	teplá voda	5 724	5 597	97,8	$\eta$ – primár. rozvodu
	86160002		teplá voda	5 463	5 226	95,7	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86160102	Šváby K1	teplá voda	3 465	3 185	91,9	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86120302	K - 3 / III	teplá voda	4 118	3 794	92,1	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86120402	K - 4 / III	teplá voda	6 297	6 057	96,2	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86120502	Mier	teplá voda	5 176	5 117	98,9	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86121102	Sekčov K2	teplá voda	2 983	2 796	93,7	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86122002	Škultétyho	teplá voda	2 373	2 219	93,5	$\eta$ – sekund. rozvodu
	8613010	Baštova	teplá voda	226	226	100,0	bez SR
	86130202	17.nov. " PM "	teplá voda	1 321	1 223	92,6	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86130402	Lesík delostr.	teplá voda	360	340	94,4	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86130502	17.nov. " B "	teplá voda	487	391	80,3	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86130602	17.nov. " F "	teplá voda	1 079	1 001	92,8	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86130702	Slov 40 - Otex	teplá voda	317	317	100,0	bez SR
	86130802	17.nov. " O "	teplá voda	1 044	947	90,7	$\eta$ – sekund. rozvodu
	8613081	17.nov. I +DAD	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	8613090	Ďumbierska 36	teplá voda	176	176	100,0	bez SR
	86131002	Šafarik. - Holl.	teplá voda	736	728	98,9	$\eta$ – sekund. rozvodu
	8613110	Reimanová	teplá voda	149	149	100,0	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86131202	Janouškova	teplá voda	1 335	1 202	90,0	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86131302	Kúpeľna	teplá voda	749	702	93,7	$\eta$ – sekund. rozvodu
	8613140	Nám.1.mája	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86131602	Pavl.nám. " V "	teplá voda	2 408	2 278	94,6	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86131702	Pavl.nám. "VI"	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86131802	SDH	teplá voda	1 659	1 473	88,8	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132002	Sekčov K1	teplá voda	2 315	2 073	89,5	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132102	Jarkova - MÚ	teplá voda	1 248	1 233	100,0	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132202	Solivar	teplá voda	1 453	1 315	90,5	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132302	Štúrova	teplá voda	743	616	82,9	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132402	Wolkerova	teplá voda	1 168	921	78,9	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132432	OS Komen.5	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86132502	Zápotockého	teplá voda	582	532	91,4	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132602	Štefánikova	teplá voda	651	626	96,2	$\eta$ – sekund. rozvodu
	8613270	Jarkova - KGT	teplá voda	163	163	100,0	bez SR
	86132802	Bykoš	teplá voda	627	531	84,7	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86132902	Grešova	teplá voda	848	765	90,2	$\eta$ – sekund. rozvodu
	8613300	Okresný úrad	teplá voda	705	705	100,0	bez SR
	86120902	P500/5	teplá voda	0	0		záložný zdroj
	8613310	Haburská	teplá voda	72	72	100,0	bez SR
	8613320	ZŠ Petrovany	teplá voda	266	266	100,0	bez SR
	8613340	Technické služby	teplá voda	315	315	100,0	bez SR
	86133502	Levočská	teplá voda	513	511	99,6	$\eta$ – sekund. rozvodu
	86133602	Budovateľská 63	teplá voda	146	144	98,6	$\eta$ – sekund. rozvodu

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU  
 ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

 Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla : SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
 Adresa : Volgogradská 88, 080 01Prešov  
 IČO : 31718523

Rok	Označenie rozvodu tepla		Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
				MWh	MWh	%	
2016	86112902	LUNA	teplá voda	538	511	95,0	η – sekund. rozvodu
	86113002	Om/R	teplá voda	767	724	94,4	η – sekund. rozvodu
	86113102	Stavoindustria	teplá voda	456	448	98,2	η – sekund. rozvodu
	86113202	P500/4	teplá voda	2 186	2 080	95,2	η – sekund. rozvodu
	86113402	Engelsova 7	teplá voda	754	742	98,4	η – sekund. rozvodu
	86113502	Engelsova D	teplá voda	214	199	93,0	η – sekund. rozvodu
	86113902	Prostejovská (K1)	teplá voda	6 338	5 901	93,1	η – sekund. rozvodu
	86114202	ČSLA O	teplá voda	375	373	99,5	η – sekund. rozvodu
	86114302	P 500/ 1	teplá voda	3 692	3 614	97,9	η – sekund. rozvodu
	86114502	Mladosť	teplá voda	6 201	5 642	91,0	η – sekund. rozvodu
	86114602	P 500/ 2	teplá voda	3 313	3 041	91,8	η – sekund. rozvodu
	86114802	P 500/ 3	teplá voda	3 038	2 953	97,2	η – sekund. rozvodu
	86114902	Fučíkova 4	teplá voda	295	280	94,9	η – sekund. rozvodu
	86115102	ČSAD	teplá voda	449	421	93,8	η – sekund. rozvodu
	8611520	Družba	teplá voda	685	685	100,0	η – sekund. rozvodu
	86115702	Obr.mieru F1	teplá voda	218	210	96,3	η – sekund. rozvodu
	86115802	ZŠ ČSLA 22	teplá voda	434	434	100,0	η – sekund. rozvodu
	86115902	ZŠ Odborárska 30	teplá voda	789	771	97,7	η – sekund. rozvodu
	86116002	K2 sídl.III	teplá voda	4 639	4 317	93,1	η – sekund. rozvodu
	86140102	T1 Ďumbierska 27	teplá voda	2 455	2 274	92,6	η – sekund. rozvodu
	86140202	T2 Ďumbierska 29	teplá voda	2 189	2 013	92,0	η – sekund. rozvodu
	86140302	T 3 Sibírska 28	teplá voda	2 615	2 445	93,5	η – sekund. rozvodu
	86140402	T4 Sibírska 30	teplá voda	2 026	1 911	94,3	η – sekund. rozvodu
	8614050	T5 ZŠ Sibírska 42	teplá voda	585	585	100,0	bez SR
	86140602	T6 Čergovská 31	teplá voda	2 785	2 583	92,7	η – sekund. rozvodu
	86140702	T7 Vihorlatska 32	teplá voda	2 250	2 208	98,1	η – sekund. rozvodu
	86140902	T9 Sekčov K9	teplá voda	6 827	6 593	96,6	η – sekund. rozvodu
	86141002	SK8	teplá voda	4 444	4 149	93,4	η – sekund. rozvodu
	86141102	SK7	teplá voda	3 384	3 259	96,3	η – sekund. rozvodu
	86141202	SK6	teplá voda	2 913	2 493	85,6	η – sekund. rozvodu
	86141302	SK5	teplá voda	5 997	5 697	95,0	η – sekund. rozvodu
	86141402	SK3	teplá voda	4 307	3 825	88,8	η – sekund. rozvodu
	86141502	SK4 od 9/2015	teplá voda	3 552	3 278	92,3	η – sekund. rozvodu

Vypracoval: 26. 1. 2017, Ing. Michalik

Za EM: Tomko František - riaditeľ EM