

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU  
 ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

 Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla : **SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**  
 Adresa : **Volgogradská 88, 080 01Prešov**  
 IČO : **31718523**

Rok	Označenie rozvodu tepla		Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
				MWh	MWh	%	
2015	86110001	Centrálna kotolňa	horúca voda	69 953	63 564	90,9	$\eta$ – primár. rozvodu
	86140001	CK Sekčov	teplá voda	63 298	61 080	96,5	$\eta$ – primár. rozvodu
	86160001	CK Šváby	teplá voda	5 521	5 455	98,8	$\eta$ – primár. rozvodu
	86160002		teplá voda	5 189	4 949	95,4	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86160102	Šváby K1	teplá voda	3 267	2 987	91,4	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86120302	K - 3 / III	teplá voda	3 943	3 677	93,3	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86120402	K - 4 / III	teplá voda	6 300	5 902	93,7	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86120502	Mier	teplá voda	5 046	5 029	99,7	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86121102	Sekčov K2	teplá voda	2 903	2 708	93,3	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86121302	Sekčov K4 do 9/2015	teplá voda	2 077	1 895	91,2	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86122002	Škultétyho	teplá voda	2 400	2 229	92,9	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	8613010	Baštova	teplá voda	213	213	100,0	bez SR
	86130202	17.nov. " PM "	teplá voda	1 304	1 184	90,8	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86130402	Lesík delostr.	teplá voda	374	355	94,9	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86130502	17.nov. " B "	teplá voda	489	418	85,5	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86130602	17.nov. " F "	teplá voda	1 058	1 015	95,9	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86130702	Slov 40 - Otex	teplá voda	283	283	100,0	bez SR
	86130802	17.nov. " O "	teplá voda	1 081	988	91,4	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	8613081	17.nov. I +DAD	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	8613090	Ďumbierska 36	teplá voda	161	161	100,0	bez SR
	86131002	Šafarik. - Holl.	teplá voda	726	724	99,7	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	8613110	Reimanová	teplá voda	140	140	100,0	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86131202	Janouškova	teplá voda	1 272	1 143	89,9	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86131302	Kúpeľna	teplá voda	733	658	89,8	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	8613140	Nám.1.mája	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86131602	Pavl.nám. " V "	teplá voda	2 467	2 248	91,1	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86131702	Pavl.nám. "VI"	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86131802	SDH	teplá voda	1 652	1 434	86,8	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132002	Sekčov K1	teplá voda	2 232	1 975	88,5	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132102	Jarkova - MÚ	teplá voda	1 185	1 184	100,0	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132202	Solivar	teplá voda	1 391	1 249	89,8	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132302	Štúrova	teplá voda	777	696	89,6	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132402	Wolkerova	teplá voda	1 087	888	81,7	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132432	OS Komen.5	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86132502	Zápotockého	teplá voda	660	636	96,4	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132602	Štefánikova	teplá voda	651	618	94,9	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	8613270	Jarkova - KGT	teplá voda	155	155	100,0	bez SR
	86132802	Bykoš	teplá voda	588	505	85,9	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	86132902	Grešova	teplá voda	800	718	89,8	$\eta$ – sekundárneho rozvodu
	8613300	Okresný úrad	teplá voda	673	673	100,0	bez SR
	86120902	P500/5	teplá voda	0	0		záložný zdroj
	8613310	Haburská	teplá voda	70	70	100,0	bez SR
	8613320	ZŠ Petrovany	teplá voda	256	256	100,0	bez SR
	8613340	Technické služby	teplá voda	287	287	100,0	bez SR
	8613350	Levočská	teplá voda	502	497	99,0	$\eta$ – sekundárneho rozvodu

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU  
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla : SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
Adresa : Volgogradská 88, 080 01Prešov  
IČO : 31718523

Rok	Označenie rozvodu tepla		Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
				MWh	MWh	%	
2015	86112902	LUNA	teplá voda	524	488	93,1	η – sekundárneho rozvodu
	86113002	Om/R	teplá voda	748	693	92,6	η – sekundárneho rozvodu
	86113102	Stavindustria	teplá voda	476	469	98,5	η – sekundárneho rozvodu
	86113202	P500/4	teplá voda	2 150	1 997	92,9	η – sekundárneho rozvodu
	86113402	Engelsova 7	teplá voda	860	808	94,0	η – sekundárneho rozvodu
	86113502	Engelsova D	teplá voda	202	186	92,1	η – sekundárneho rozvodu
	86113902	Prostejovská (K1)	teplá voda	6 067	5 570	91,8	η – sekundárneho rozvodu
	86114202	ČSLA O	teplá voda	371	367	98,9	η – sekundárneho rozvodu
	86114302	P 500/ 1	teplá voda	3 697	3 484	94,2	η – sekundárneho rozvodu
	86114502	Mladosť	teplá voda	5 880	5 374	91,4	η – sekundárneho rozvodu
	86114602	P 500/ 2	teplá voda	3 100	2 885	93,1	η – sekundárneho rozvodu
	86114802	P 500/ 3	teplá voda	2 886	2 780	96,3	η – sekundárneho rozvodu
	86114902	Fučikova 4	teplá voda	289	289	100,0	η – sekundárneho rozvodu
	86115102	ČSAD	teplá voda	439	411	93,6	η – sekundárneho rozvodu
	8611520	Družba	teplá voda	660	655	99,2	η – sekundárneho rozvodu
	86115702	Obr.mieru F1	teplá voda	244	237	97,1	η – sekundárneho rozvodu
	86115802	ZŠ ČSLA 22	teplá voda	388	388	100,0	η – sekundárneho rozvodu
	86115902	ZŠ Odborárska 30	teplá voda	784	765	97,6	η – sekundárneho rozvodu
	86116002	K2 sídl.III	teplá voda	4 473	4 196	93,8	η – sekundárneho rozvodu
	86140102	T1 Ďumbierska 27	teplá voda	2 322	2 124	91,5	η – sekundárneho rozvodu
	86140202	T2 Ďumbierska 29	teplá voda	2 144	1 901	88,7	η – sekundárneho rozvodu
	86140302	T 3 Sibírska 28	teplá voda	2 508	2 350	93,7	η – sekundárneho rozvodu
	86140402	T4 Sibírska 30	teplá voda	1 989	1 843	92,7	η – sekundárneho rozvodu
	8614050	T5 ZŠ Sibírska 42	teplá voda	518	518	100,0	bez SR
	86140602	T6 Čergovská 31	teplá voda	2 583	2 416	93,5	η – sekundárneho rozvodu
	86140702	T7 Vihorlatska 32	teplá voda	2 262	2 129	94,1	η – sekundárneho rozvodu
	86140902	T9 Sekčov K9	teplá voda	6 380	6 068	95,1	η – sekundárneho rozvodu
	86141002	SK8	teplá voda	4 230	3 929	92,9	η – sekundárneho rozvodu
	86141102	SK7	teplá voda	3 243	3 095	95,4	η – sekundárneho rozvodu
	86141202	SK6	teplá voda	2 572	2 308	89,7	η – sekundárneho rozvodu
	86141302	SK5	teplá voda	5 518	5 383	97,6	η – sekundárneho rozvodu
	86141402	SK3	teplá voda	4 181	3 532	84,5	η – sekundárneho rozvodu
	86141502	SK4 od 9/2015	teplá voda	1 386	1 279	92,3	η – sekundárneho rozvodu

Vypracoval: 27. 1. 2016, Ing. Michalik

Za EM: Tomko František - riaditeľ EM