

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU
 ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

 Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla : **SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**
 Adresa : **Volgogradská 88, 080 01Prešov**
 IČO : **31718523**

Rok	Označenie rozvodu tepla		Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
				MWh	MWh	%	
2014	86110001	Centr. Kotoľňa	horúca voda	65947	59001	89,5	η – primár. rozvodu
	86140001	CK Sekčov	teplá voda	56990	55060	96,6	η – primár. rozvodu
	86160001	CK Šváby	teplá voda	5049	4861	96,3	η – primár. rozvodu
	86160002		teplá voda	4974	4396	88,4	η – sekundárneho rozvodu
	86160102	Šváby K1	teplá voda	2813	2585	91,9	η – sekundárneho rozvodu
	86120302	K - 3 / III	teplá voda	3600	3280	91,1	η – sekundárneho rozvodu
	86120402	K - 4 / III	teplá voda	5778	5203	90,0	η – sekundárneho rozvodu
	86120502	Mier	teplá voda	4549	4362	95,9	η – sekundárneho rozvodu
	86121102	Sekčov K2	teplá voda	2470	2300	93,1	η – sekundárneho rozvodu
	86121302	Sekčov K4	teplá voda	2947	2788	94,6	η – sekundárneho rozvodu
	86122002	Škultétyho	teplá voda	2113	1939	91,8	η – sekundárneho rozvodu
	8613010	Baštova	teplá voda	209	209	100,0	bez SR
	86130202	17.nov. " PM "	teplá voda	1157	1044	90,3	η – sekundárneho rozvodu
	86130402	Lesík delostr.	teplá voda	367	341	92,7	η – sekundárneho rozvodu
	86130502	17.nov. " B "	teplá voda	479	405	84,7	η – sekundárneho rozvodu
	86130602	17.nov. " F "	teplá voda	1064	997	93,7	η – sekundárneho rozvodu
	86130702	Slov 40 - Otex	teplá voda	255	255	100,0	bez SR
	86130802	17.nov. " O "	teplá voda	1081	990	91,5	η – sekundárneho rozvodu
	8613081	17.nov. I +DAD	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	8613090	Ďumbierska 36	teplá voda	133	133	100,0	bez SR
	86131002	Šafarik. - Holl.	teplá voda	632	629	99,6	η – sekundárneho rozvodu
	8613110	Reimanová	teplá voda	126	126	100,0	η – sekundárneho rozvodu
	86131202	Janouškova	teplá voda	1193	1064	89,2	η – sekundárneho rozvodu
	86131302	Kúpeľna	teplá voda	668	580	86,9	η – sekundárneho rozvodu
	8613140	Nám. 1.mája	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86131602	Pavl.nám. " V "	teplá voda	2166	1941	89,6	η – sekundárneho rozvodu
	86131702	Pavl.nám. "VI"	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86131802	SDH	teplá voda	1546	1285	83,1	η – sekundárneho rozvodu
	86132002	Sekčov K1	teplá voda	2191	1901	86,8	η – sekundárneho rozvodu
	86132102	Jarkova - MÚ	teplá voda	1164	1167	100,0	η – sekundárneho rozvodu
	86132202	Solivar	teplá voda	1167	1039	89,0	η – sekundárneho rozvodu
	86132302	Štúrova	teplá voda	747	641	85,8	η – sekundárneho rozvodu
	86132402	Wolkerova	teplá voda	986	772	78,3	η – sekundárneho rozvodu
	86132432	OS Komen.5	teplá voda	0	0		ohrev TUV
	86132502	Zápotockého	teplá voda	692	663	95,9	η – sekundárneho rozvodu
86132602	Štefánikova	teplá voda	588	542	92,3	η – sekundárneho rozvodu	
8613270	Jarkova - KGT	teplá voda	130	130	100,0	bez SR	
86132802	Bykoš	teplá voda	558	487	87,3	η – sekundárneho rozvodu	
86132902	Grešova	teplá voda	719	653	90,8	η – sekundárneho rozvodu	
8613300	Okresný úrad	teplá voda	615	615	100,0	bez SR	
86120902	P500/5	teplá voda	0	0		záložný zdroj	
8613310	Haburská	teplá voda	66	66	100,0	bez SR	
8613320	ZŠ Petrovany	teplá voda	237	237	100,0	bez SR	
8613340	Technické služby	teplá voda	246	246	100,0	bez SR	
8613350	Levočská	teplá voda	555	530	95,5	η – sekundárneho rozvodu	

Príloha č.7
k vyhláske č. 428/2010 Z.z.

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla : SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Adresa : Volgogradská 88, 080 01Prešov
IČO : 31718523

Rok	Označenie rozvodu tepla		Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
				MWh	MWh	%	
2014	86112902	LUNA	teplá voda	516	478	92,7	η – sekundárneho rozvodu
	86113002	Om/R	teplá voda	719	676	94,1	η – sekundárneho rozvodu
	86113102	Stavoindustria	teplá voda	453	448	98,8	η – sekundárneho rozvodu
	86113202	P500/4	teplá voda	1874	1769	94,4	η – sekundárneho rozvodu
	86113402	Engelsova 7	teplá voda	755	733	97,0	η – sekundárneho rozvodu
	86113502	Engelsova D	teplá voda	183	167	91,4	η – sekundárneho rozvodu
	86113902	Prostejovská (K1)	teplá voda	5296	4964	93,7	η – sekundárneho rozvodu
	86114202	ČSLA O	teplá voda	418	398	95,1	η – sekundárneho rozvodu
	86114302	P 500/ 1	teplá voda	3231	3100	95,9	η – sekundárneho rozvodu
	86114502	Mladosť	teplá voda	5163	4745	91,9	η – sekundárneho rozvodu
	86114602	P 500/ 2	teplá voda	2833	2629	92,8	η – sekundárneho rozvodu
	86114802	P 500/ 3	teplá voda	2526	2396	94,9	η – sekundárneho rozvodu
	86114902	Fučikova 4	teplá voda	275	251	91,3	η – sekundárneho rozvodu
	86115102	ČSAD	teplá voda	488	464	95,0	η – sekundárneho rozvodu
	8611520	Družba	teplá voda	603	596	98,7	η – sekundárneho rozvodu
	86115702	Obr.mieru F1	teplá voda	231	193	83,4	η – sekundárneho rozvodu
	86115802	ZŠ ČSLA 22	teplá voda	332	332	100,0	η – sekundárneho rozvodu
	86115902	ZŠ Odborárska 30	teplá voda	704	692	98,3	η – sekundárneho rozvodu
	86116002	K2 sídl.III	teplá voda	4123	3793	92,0	η – sekundárneho rozvodu
	86140102	T1 Ďumbierska 27	teplá voda	2034	1865	91,7	η – sekundárneho rozvodu
	86140202	T2 Ďumbierska 29	teplá voda	1902	1685	88,6	η – sekundárneho rozvodu
	86140302	T 3 Sibírska 28	teplá voda	2214	2092	94,5	η – sekundárneho rozvodu
	86140402	T4 Sibírska 30	teplá voda	1757	1619	92,2	η – sekundárneho rozvodu
	8614050	T5 ZŠ Sibírska 42	teplá voda	447	447	100,0	bez SR
	86140602	T6 Čergovská 31	teplá voda	2234	2100	94,0	η – sekundárneho rozvodu
	86140702	T7 Vihorlatska 32	teplá voda	2019	1905	94,4	η – sekundárneho rozvodu
	86140902	T9 Sekčov K9	teplá voda	5807	5465	94,1	η – sekundárneho rozvodu
	86141002	SK8	teplá voda	3653	3403	93,1	η – sekundárneho rozvodu
	86141102	SK7	teplá voda	2829	2654	93,8	η – sekundárneho rozvodu
	86141202	SK6	teplá voda	2192	2009	91,7	η – sekundárneho rozvodu
	86141302	SK5	teplá voda	4940	4650	94,1	η – sekundárneho rozvodu
	86141402	SK3	teplá voda	3683	3149	85,5	η – sekundárneho rozvodu

Vypracoval: 20.2.2015, Ing. Michalik

Za EM: Tomko František - riaditeľ EM

SPRAVBYTKOMFORT[®]
Energetický, bytový a objektový manažment s.r.o.
Volgogradská 88
080 01 PREŠOV